

眉东环建函〔2018〕 26 号

眉山市东坡区环境保护局
关于中国石油天然气股份有限公司四川眉山销
售分公司尚义加油站迁建项目环境影响报告表
的批复

中国石油天然气股份有限公司四川眉山销售分公司：

你公司报送的《尚义加油站迁建项目环境影响报告表》
（以下简称“报告表”）收悉。经审核，批复如下：

一、该报告表编制目的明确，评价依据充分，项目与环境概况介绍基本清楚，工程分析与环境影响评价基本上反映了项目及当地环境特征，环评结论总体可信，提出的环保措施基本可行，可作为该项目建设及环保“三同时”管理和项目竣工验收的依据，可作为该项目营运期环境保护的监督管理依据。

二、该项目位于眉山市经开区新区，主要建设内容为：建设加油罩棚、站房及附属工程等，设置 2 台四油品四枪潜油泵加油机、2 台双油品双枪潜油泵加油机，5 个钢质埋地卧式油罐，总储存能力 120m³。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

三、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。

（二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目加油、卸油、储油有机废气设置油气回收系统收集处理。

（三）落实并优化报告表提出的废水处理措施。生活污水经预处理池处理后经管网进入污水处理厂处理达标排放，确保地表水环境安全。

（四）落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，危险废物交由有资质的单位处理，避免造成二次污染，确保环境安全。

（五）按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须依法进行项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产，否则将依法予以处罚。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、请经开区新区管委会、区经信局做好该公司日常环境保护监督检查工作。

眉山市东坡区环境保护局

2018年1月19日

抄送：经开区新区管委会，区经信局。

眉山市东坡区环境保护局办公室

2018年1月19日印发
